

Quellschüttung und Entnahmemengen der Wasserversorgung Eschlipp

2019:

Min: 0,29 l/s
Max: 1,33 l/s
Jahresdurchschnitt: 0,83 l/s

2018:

Min: 0,12 l/s
Max: 1,66 l/s
Jahresdurchschnitt: 1,00 l/s

2017:

Min: 1,00 l/s
Max: 2,00 l/s
Jahresdurchschnitt: 1,45 l/s

2016:

Min: 0,52 l/s
Max: 2,00 l/s
Jahresdurchschnitt: 1,13 l/s

2015:

Min: 0,19 l/s
Max: 1,25 l/s
Jahresdurchschnitt: 0,79 l/s

Durchschnittliche Entnahmemenge: 8 m³/d
Maximale Entnahmemenge: 13 m³/d